

Gliwice, dnia 23.10.2012 r.

OD/2411/2012/9516

KPE NIERUCHOMOŚCI S.A.

ul. Objazdowa 1-3

41 – 922 Radzionków

Dotyczy: zapewnienia dostawy wody i wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wod. – kan. projektowanych obiektów biurowo – magazynowo - produkcyjnych przy ul. Wyczółkowskiego dz. nr 8/3, 9/3 w Gliwicach

Zapewniamy dostawę wody do celów socjalno - bytowych w ilości max 0,85 dm<sup>3</sup>/s dla obiektów j.w., a poniżej podajemy warunki techniczne podłączenia ich do sieci wod. – kan.:

1. Doprowadzenie wody można zaprojektować z wodociągu PE  $\phi$ 400 mm przebiegającego w poboczu ul. Wyczółkowskiego, wzdłuż przedmiotowych działek.
2. Informujemy, że w celu doprowadzenia wody można wykorzystać istniejące odgałęzienie PE  $\phi$ 110 mm zakończone zasuwą odcinającą DN100, jeżeli usytuowanie tego odgałęzienia będzie odpowiednie. Ww. odgałęzienie opisano na załączonej mapie.
3. Pomiar wody przewidzieć w studziencie wodomierzowej usytuowanej na terenie obiektu, w odległości max. 10,0 m od granicy (ogrodzenia) działki, od strony ulicy.
4. Dla zabezpieczenia układu instalacji wodociągowej przed możliwością zanieczyszczenia wody do picia (zmiana do Polskiej Normy wprowadzona na podstawie PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu) należy na przyłączy wodociągowym za wodomierzem przewidzieć zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru.
5. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu nieruchomości zaprojektować do kanału sanitarnego  $\phi$ 200 mm przebiegającego wzdłuż północnej granicy działki nr 9/3. Rzędne studzienek opisano na mapie.
6. Dla ścieków technologicznych, w tym z mycia hal produkcyjnych i magazynowych, należy przewidzieć odpowiednie urządzenia podczyszczające, a na terenie nieruchomości, na przykanaliku, należy wytypować studzienkę kontrolną do poboru prób ścieków zbiorczych celem wykonywania analiz ich jakości (nie może to być studzienka połączeniowa).



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
3010301508000000804347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 216.512.000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax +48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)

7. O warunki w zakresie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Przedsiębiorzeń Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Gliwice.
8. Integralną częścią wydanych warunków technicznych jest „Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych”.

Prace związane z realizacją połączeń wod. – kan. można prowadzić wyłącznie w oparciu o opracowaną i uzgodnioną z tut. przedsiębiorstwem dokumentację projektową.

Warunki techniczne ważne są na okres trzech lat licząc od daty nin. pisma.

Z tytułu ich wydania obciążymy Państwa należnością, zgodnie z cennikiem opłat obowiązujących w tut. przedsiębiorstwie.

Dyrektor Operacyjny  
*[Signature]*  
Edyta Brądział

Otrzymują:

- [Signature]*
1. Adresat + zał. do pisma + 1 egz. mapy
  2. OD + 1 egz. mapy
  3. BOK

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
3010301508000000804347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 216.512.000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax +48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)